

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области, в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

Орган инспекции

(Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710053)

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 16А, телефон:(49331)5-79-79,

факс(49331)5-93-15



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОИ ФБУЗ

«Центр гигиены и
эпидемиологии»

в Ивановской области

Зотов А.А.

«08» «сентября» 2021г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2304/03 от 08.09.2021г.

Экспертиза результатов лабораторных исследований проб воды питьевой, отобранной из ВРК
с.Сеготь и ВРК д.Летнево Пучежского района СПК ПЗ «Ленинский путь»

(Наименование экспертизы)

Основание для проведения экспертизы: заявка № 37-20/17-1354-2020 от 02.11.2020 года
от СПК ПЗ «Ленинский путь»

Цель экспертизы: на соответствие (несоответствие) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»

Дата проведения экспертизы: «08» сентября 2021г.

**Перечень документов, представленных для проведения санитарно-
эпидемиологической экспертизы:**

1. протоколы испытаний № 8464, 8465 от 25.08.2021г., выполненные ИЛЦ Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и
Кинешемском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001. 510770)

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

*(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с указанием: даты
проведения инспекции, обозначения объекта(ов) инспекции, подпись (в заключении) или другое указание на
разрешение со стороны уполномоченного персонала)*

Согласно протоколам испытаний № 8464, 8465 от 25.08.2021г., выполненным ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме,
Заволжском и Кинешемском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001. 510770) инженером СПК ПЗ «Ленинский путь»
Орловым М.А. 23.08.2021г. в 11-15 часов был произведен отбор проб воды питьевой из
распределительных сетей с.Сеготь ул.Молодежная и д.Летнево ул. Луговая Пучежского района
СПК ПЗ «Ленинский путь». Доставленные 23.08.2021г. в 12-30 часов пробы воды питьевой
были исследованы по органолептическим (запах при температуре 20⁰ С, 60⁰С, цветность,
мутность, осадок, изменение при стоянии) и микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ,
ТКБ).

По результатам лабораторных исследований обеих проб:

- органолептические показатели (запах при температуре 20⁰ С, 60⁰С, цветность, мутность) - не
превышают гигиенический норматив. Осадок, изменение при стоянии – не нормируется.
- микробиологические показатели: ОМЧ – не превышает гигиенические нормативы, ОКБ – не
обнаружены, ТКБ - не обнаружены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды, отобранной из распределительной сети д.Летнево ул. Луговая и с.Сеготь ул.Молодежная Пучежского района СПК ПЗ «Ленинский путь», по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертизу выполнил

Врач по общей гигиене Окунева Л.З.

(Должность, Ф.И.О., подпись специалиста ОИ)

Согласовано

Технический директор ОИ Минашкин А.И.

(Должность, Ф.И.О., подпись специалиста ОИ)